

下記の浴室ユニットのJIS A 4416 に規定される性能試験結果を報告致します。

会社名 タカラスタANDARD株式会社

試験担当部署 開発部

所在地 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

TEL 06-6962-1509

記

1. 試験の名称

- ・住宅用浴室ユニット(JIS A 4416)に規定される性能試験

2. 性能試験を行った浴室ユニットの名称及び品番

- ・名称 :ミーナ(人大浴槽)・リラクシア(人大浴槽仕様)
- ・品番 : UZKJ-1616

3. 性能試験項目と試験結果

試験項目	試験方法	性能基準	試験結果
耐湿試験	JIS A4416 8.2	各部材及び接合部に変形又は異常が無いこと。	異常なし
壁衝撃試験	JIS A4416 8.3 a)	使用上支障のある変形、破損、ひび割れなどの欠点を生じないこと。	異常なし
床衝撃試験	JIS A4416 8.3 b)	使用上支障のある変形、破損、ひび割れなどの欠点を生じないこと。	異常なし
天井たわみ試験	JIS A4416 8.3 c)	最大たわみ量が10mm以下であること。	0.5mm
壁たわみ試験	JIS A4416 8.3 d)	最大たわみ量が7mm以下であること。	3.6mm
床たわみ試験	JIS A4416 8.3 e)	最大たわみ量が5mm以下であること。	1.0mm
給水給湯管漏れ試験	JIS A4416 8.4 a)	漏れが生じないこと。	漏れなし
排水接続部漏れ試験	JIS A4416 8.4 b)	漏れが生じないこと。	漏れなし
接合部の水密性試験	JIS A4416 8.5	漏れ及び湿潤がないこと。	漏れ、湿潤なし
通電・作動試験	JIS A4416 8.6	異常がないこと。	照明、換気扇 異常なし
絶縁抵抗試験	JIS A4416 8.7 a)	1MΩ以上	∞で異常なし
絶縁耐力試験	JIS A4416 8.7 b)	連続して1分間耐えること。	異常なし
耐湿絶縁抵抗試験	JIS A4416 8.7 c)	1MΩ以上	∞で異常なし